

# Kühldeckensystem ALPETY-FKL



## SEEMAXX, Radolfzell



eingesetzt sind über 3000 m<sup>2</sup> des Kühldeckensystems ALPETY-FKL

Ferdinand Schad KG  
Steigstraße 25-27  
D-78600 Kolbingen  
(Zweigniederlassung)

Telefon 0 74 63 / 980-0  
Telefax 0 74 63 / 980-200

e-mail: [info@schako.de](mailto:info@schako.de)  
<http://www.schako.de>

Handelsregister  
Amtsgericht Tuttlingen  
HRA 741

Postbank Stuttgart  
BLZ 600 100 70, Kto-Nr. 170 05-705  
IBAN: DE64 6001 0070 0017 0057 05  
BIC: PBNK DEFF

Volksbank Donau-Neckar  
BLZ 634 901 30, Kto-Nr. 553 000  
IBAN: DE58 6439 0130 0000 5530 00  
BIC: GENO DESI TUT

Hauptniederlassung und Sitz der Gesellschaft ist in D-88605 Messkirch, Handelsregister Amtsgericht Sigmaringen, HRA 450, Ust.-IdNr.: DE 146 812 310



**SEEMAXX, Radolfzell**



## Kühldeckensystem ALPETY-FKL



**SEEMAXX,  
Radolfzell**



# Deckenkühlsystem Alpety-SKS Unterkonstruktion- Klemmsystem



Schweizer Electronic AG, Schramberg



Ferdinand Schad KG  
Steigstraße 25-27  
D-78600 Kolbingen  
(Zweigniederlassung)

Telefon  
0 74 63 /  
980-0

Telefax  
0 74 63/  
980-200

e-mail: [info@schako.de](mailto:info@schako.de)  
<http://www.schako.de>

Handelsregister  
Amtsgericht Stuttgart  
HRA 450741

Postbank Stuttgart  
BLZ 600 100 70, Kto-Nr. 170 05-705  
IBAN: DE64 6001 0070 0017 0057 05  
BIC: PBNK DEFF

Volksbank Donau-Neckar  
BLZ 634 901 30, Kto-Nr. 553 000  
IBAN: DE58 6439 0130 0000 5530 00  
BIC: GENO DESI TUT

# Deckenkühlsystem Alpety-SKS mit Luftauslass DQJ und Sprinkler in Deckenplatte integriert



Schweizer Electronic AG, Schramberg

## Revisionierbare Deckenplatten





## LMU Schillerstr., München



Ferdinand Schad KG  
Steigstraße 25 – 27  
D-78 600 Kolbingen  
(Zweigniederlassung)

Telefon +49(0)7463/980-0  
Telefax +49(0)7463/980-200  
E-Mail [info@schako.de](mailto:info@schako.de)  
Internet <http://www.schako.de>

Postbank Stuttgart  
BLZ 600 100 70, Kto.-Nr. 170 05-705  
IBAN: DE64 6001 0070 0017 0057 05  
BIC: PBNK DEFF

Volksbank Donau-Neckar  
BLZ 643 901 30, Kto.-Nr. 553 000  
IBAN DE58 6439 0130 0000 5530 00  
BIC: GENO DESI TUT



Installiert sind ca. 150 m<sup>2</sup> des Kühldeckensystems ALPETY-HKL.

Ferdinand Schad KG  
Steigstraße 25 – 27  
D-78 600 Kolbingen  
(Zweigniederlassung)

Telefon +49(0)7463/980-0  
Telefax +49(0)7463/980-200  
E-Mail [info@schako.de](mailto:info@schako.de)  
Internet <http://www.schako.de>

Postbank Stuttgart  
BLZ 600 100 70, Kto.-Nr. 170 05-705  
IBAN: DE64 6001 0070 0017 0057 05  
BIC: PBNK DEFF

Volksbank Donau-Neckar  
BLZ 643 901 30, Kto.-Nr. 553 000  
IBAN: DE58 6439 0130 0000 5530 00  
BIC: GENO DESI TUT

## Deckenkühlsystem Alpey-SKS mit Luftauslass DQJ in Deckenplatte integriert



Fachhochschule, Regensburg



Ferdinand Schad KG  
Steigstraße 25 – 27  
D-78 600 Kolbingen  
(Zweigniederlassung)

Telefon +49(0)7463/980-0  
Telefax +49(0)7463/980-200  
E-Mail [info@schako.de](mailto:info@schako.de)  
Internet <http://www.schako.de>

Postbank Stuttgart  
BLZ 600 100 70, Kto.-Nr. 170 05-705  
IBAN: DE64 6001 0070 0017 0057 05  
BIC: PBNK DEFF

Volksbank Donau-Neckar  
BLZ 643 901 30, Kto.-Nr. 553 000  
IBAN DE58 6439 0130 0000 5530 00  
BIC: GENO DESI TUT

**Deckenkühlsystem Alpety-SKS mit  
Luftauslass DQJ in Deckenplatte integriert**



Fachhochschule, Regensburg

Installiert sind in 6 Räumen ca. 250 qm Alpety SKS. Die Kühldeckenleistung pro qm Bodenfläche liegt bei ca. 80 Watt. Die Lastabfuhr erfolgt je etwa zur Hälfte mittels Kühldecke und Lüftung.

Planung: IB Martin, Regensburg  
Ausführung: Fa. Peter & Götz,  
Regensburg-Hainsacker



Ferdinand Schäd KG  
Steigstraße 25 – 27  
D-78 600 Kolbingen  
(Zweigniederlassung)

Telefon +49(0)7463/980-0  
Telefax +49(0)7463/980-200  
E-Mail [info@schako.de](mailto:info@schako.de)  
Internet <http://www.schako.de>

Postbank Stuttgart  
BLZ 600 100 70, Kto.-Nr. 170 05-705  
IBAN: DE64 6001 0070 0017 0057 05  
BIC: PBNK DEFF

Volksbank Donau-Neckar  
BLZ 643 901 30, Kto.-Nr. 553 000  
IBAN DE58 6439 0130 0000 5530 00  
BIC: GENO DESI TUT